



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1037/01/2010

ORIGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne KOMFOVENT**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków: mieszkalnych, biurowych, zakładach opieki zdrowotnej (poza pomieszczeniami o podwyższonych wymogach higienicznych), przemysłowych oraz użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Ocena nie dotyczy skuteczności działania centrali wentylacyjnych i rekuperacyjnych KOMFOVENT.

Atest nie obejmuje filtrów używanych w centrali wentylacyjnych i rekuperacyjnych KOMFOVENT. Filtry stosowane w centralach wentylacyjnych i rekuperacyjnych KOMFOVENT należy kontrolować i wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy wykonane z wełny mineralnej powinny być zabezpieczone, tak aby jej włókna nie przedostawały się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Wytwórca / producer:

UAB "AMALVA"

Ozo g.10, LT-08200 Wilno, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTIA Sp. z o. o.
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 26 lok. D2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-09-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2015-09-24
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 24 września 2010

The date of issue of the certificate: 24th September 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

z upr. K. Sirotek
dr Bożena Kroęulska

proj. T. Podsiady